AFLÆSNINGSKORT

FJERNVARME / EL / VAND

År: Dato	Aflæsning af måler MWh/ kWh	Sammentælling Forbrug af varmeenergi i MWh/kWh	Aflæsning af måler m^3	Sammentælling Forbrug af fjernvarme-vand i m^3	Udregning Gennem-snitlige afkøling i °C	Aflæsning af måler Fremløbs-temperatur i °C	Aflæsning af måler Returløbs-temperatur i °C	Aflæsning af måler Differens-temperatur i °C	EL: Aflæsning af måler kWh	EL: Sammentælling Forbrug af el i kWh	VAND: Aflæsning af måler m^3	VAND: Sammentælling Forbrug af vand i m^3	Bemærkninger
Jan.													
Feb.													
Marts													
April													
Maj													
Juni													
Juli													
Aug.													
Sep.													
Okt.													
Nov.													
Dec.													
Sum													
Jan.													
Feb.													
Marts													
April													
Maj													
Juni													
Juli													
Aug.													
Sep.													
Okt.													
Nov.													
Dec.													
Sum													

Den gennemsnitlige afkøling på fjernvarmevandet udregnes vha. en af disse formler:

$$\frac{\text{Forbrug af varmeenergi (MWh)} \times 860}{\text{Forbrug af fjernvarmevand (m}^3\text{)}} = \text{Den gennemsnitlige afkøling}$$

$$\frac{\text{Forbrug af varmeenergi (kWh)} \times 0{,}86}{\text{Forbrug af fjernvarmevand (m}^3\text{)}} = \text{Den gennemsnitlige afkøling}$$